

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях	
Неплоскотность лицевой поверхности листов, мм, не более	ТУ 22.21.42-001-06806655-2018	3	1,6	
Отклонение от прямолинейности боковых граней по длине, мм, не более		5	0,8	
Отклонение от перпендикулярности смежных боковых граней, мм, не более		4	1	
Предельные отклонения от размеров:				
- Длина и ширина		±5	-1,5	
- Толщина		±0,2	0	
Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее,		1180	1200	
Масса рядового листа, кг, ППКР 1820x1100x4 мм		10,0	10,0	
Марка по морозостойкости		F50	F50	
Водопоглощение, %, по массе, не более		0,3	0,22	
Водонепроницаемость, час		24	24	
Предел прочности при сжатии при 30% деформации, Мпа		0,13	0,14	
Значение предела прочности при разрыве, Рмин, МПа	6,0	6,0		

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют: ТУ 22.21.42-001-06806655-2018.

Исполнители: \_\_\_\_\_

А.А. Зимов

